



Office Of INDORE Collector/Fire Officer,
INDORE Division , INDORE
M.P

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100000275/FNOC/COL/2021/9741
आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 13, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 24-Mar-21
आवेदक का नाम / Applicant Name : CEREBRAL EDUCATION SOCIETY

आवेदक का पता / Applicant Address : GRAM BAROLI, SERVE NUMBER 116/1/KA, 116/1/KH, GRAM PANCHAYAT MAGARKHEDA, TEHSIL SANWER, DISTRICT INDORE INDORE 452001
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : PROVISIONAL
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 9 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 16190 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : GRAM BAROLI, SERVE NUMBER 116/1/KA, 116/1/KH, GRAM PANCH MAGARKHEDA, TEHSIL SANWER INDORE District Rural Area
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100000275 भवन हेतु प्रोविजनल फायर अनापति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणी / Remarks-

प्रति,
CEREBRAL EDUCATION SOCIETY
GRAM BAROLI, GRAM PANCHAYAT MAGARKHEDA,
TEHSIL SANWER, DISTRICT INDORE

विषय:-CEREBRAL EDUCATION SOCIETY GRAM BAROLI, SERVE NUMBER 116/1/KA, 116/1/KH, GRAM PANCHAYAT MAGARKHEDA, TEHSIL SANWER, DISTRICT INDORE के 16190 वर्गमीटर क्षेत्रफल व 09 मीटर ऊंचाई शैक्षणिक भवन हेतु प्रोविजनल फायर अनापति प्रमाण पत्र के संबंध में।

विषयान्तर्गत&CEREBRAL EDUCATION SOCIETY GRAM BAROLI, SERVE NUMBER 116/1/KA, 116/1/KH, GRAM PANCHAYAT MAGARKHEDA, TEHSIL SANWER, DISTRICT INDORE के 16190 वर्गमीटर क्षेत्रफल व 09 मीटर ऊंचाई शैक्षणिक भवन फायर सुरक्षा हेतु प्रोविजनल फायर अनापति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है आवेदनों के साथ आवेदित भवन/बहुमजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेंट से तैयार कराकर (हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/ स्ट्रक्चर इंजीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

01/ गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदकों को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा:-

Cerebral Education Society

Secretary

PRINCIPAL
Delhi Public Elementary School
INDORE



Office Of INDORE Collector/Fire Officer,
INDORE Division, INDORE
M.P

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 610000275/FNOC/COL/2021/9741

आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 13, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 24-Mar-21

आवेदक का नाम / Applicant Name : CEREBRAL EDUCATION SOCIETY

1. Access
2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.

Cerebral Education Society

Secretary

PRINCIPAL
Delhi Public Elementary School
INDORE



Office Of INDORE Collector/Fire Officer,
INDORE Division , INDORE
M.P

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100000275/FNOC/COL/2021/9741
आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 13, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 24-Mar-21
आवेदक का नाम / Applicant Name : CEREBRAL EDUCATION SOCIETY

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार)को प्रस्तुत फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एंड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 के अनुसार व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस.मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण / उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो एन.बी.सी.2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रहना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को प्रोविजनल फायर एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे अग्नि प्राधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कराने की कार्यवाही उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा सके और तदुपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर अग्नि प्राधिकारी को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एन ओ सी निरस्त मान्य होगी।

Cerebral Education Society

Secretary

PRINCIPAL
Delhi Public Elementary School
INDORE



Office Of INDORE Collector/Fire Officer,
INDORE Division , INDORE
M.P

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100000275/FNOC/COL/2021/9741

आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 13, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 24-Mar-21

आवेदक का नाम / Applicant Name : CEREBRAL EDUCATION SOCIETY

गठित समिती की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत प्रोव्हिजनल फायर अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्रदाय की स्वीकृति अग्नि प्राधिकारी द्वारा प्रदाय की गई है। तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

सक्षम अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / स्वीकृत

Himanshu
Chandra

Digitally signed by
Himanshu Chandra
Date: 2021.03.24
19:23:29 +05'30'

INDORE Collector/Fire Officer,

INDORE Division , INDORE
M.P

Cerebral Education Society

Secretary

PRINCIPAL
Delhi Public Elementary School
INDORE